



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ РАЙОНУ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 29/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Теремок»

Заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Теремок»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Усть-Донецкого района по пожарному надзору от «26» апреля 2021 года № 29, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «11» мая 2021 г. по 10 ч. 30 мин. «08» июня 2021 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Усть-Донецкого района по пожарному надзору майором внутренней службы Поляк Ю.В. проведена плановая выездная проверка объекта защиты - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» по адресу(ам): Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Мелиховская, ул. Розы Люксембург 141, совместно с и.о. заведующего МБДОУ д/с «Теремок» Ермаковой Д.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не обеспечено в помещении пожарного поста объекта защиты наличие индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения на каждого дежурного. | Постановление Правительства РФ №1479 от 16.08.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 30, 56 | 01.08.2021г. | |
| 2. | Не обеспечено на объекте защиты наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути | Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Правила | 01.08.2021г. | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, средств пожаротушения. | противопожарного режима в РФ» п. 36 | | |
|---|-------------------------------------|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Донецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (главный государственный инспектор Усть-Донецкого района по пожарному надзору) майор внутренней службы Поляк Ю.В.

«08» июня 2021г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«08» июня 2021г.



И.о. заведующего
МБДОУ д/с «Теремок»
Ермакова Д.В.